

Skorstensteamet i Skåne AB

Box 100, 275 23 Sjöbo

Tel: 0416-19180

BESIKTNINGSBEVIS

Utskrivningsdatum

181030

Nummer

18-BB62 18-BB

Folionr

3110800

18-0091

Ägare (namn och postadress)

TOBIAS BARNELL

SIMRISHAMNSVÄGEN 2

276 50 HAMMENHÖG

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) HAMMENHÖG 3:154	Postadress SIMRISHAMNSVÄGEN 2
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) BOSTADSHUS	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring av byggnad
Kvalitetsansvarig	

Tätthetsprovning rökkanal, avgaskanal

Provingen utförd (avslutad) den	Provingen omfattar rökkanal till:	
Provingen är utförd <input type="checkbox"/> som röktryckprovning enligt Byggvägledning VÄRME 3:4 <input type="checkbox"/> medelst annan av byggnadsnämnden godkänd metod		
Enligt uppgift togs värmeanläggningen i bruk den	Skorstenens höjd, meter	Över (Under)tryck vid provn. Pa
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej		
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet	

Tätthetsprovning ventilationskanal

Provingen utförd (avslutad) den	Mättningsprotokoll nr
---------------------------------	-----------------------

Luftbehandlingsinstallation

Systemtyp <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/> _____	Inreglerad den	Mättningsprotokoll nr
--	----------------	-----------------------

Värmesystemet

Systemtyp <input type="checkbox"/> Öppet system <input type="checkbox"/> Slutet system	Säkerhetskontrollerat den	Mättningsprotokoll nr
---	---------------------------	-----------------------

Särskilda iakttagelser mm

2018-10-30
RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION AV BRASKAMIN.

UTLÅTANDE:
SKORSTENEN BEHÖVER LAGAS MED RÖR OCH SLUTBESIKTNING SKA GÖRAS.

Utlåtande

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan
Kopia översänd till byggnadsnämnden

G. Dang / Ingredtelus

GUSTAV DANY

Sakkunnig