



2003-02-10

Till
Miljö-och byggnadskontoret
Tomelilla kommun
Barbro Andersson
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

2003 -02- 1 9

Radonmätning med spårfilm inomhus.

Resultat

Adress för mätplats	Detektor nummer	Mättid	Rn Bq/m ³	Lokal	Medelvärde Bq/m ³
S. Lökaröd 2:57 Per Pers väg 3 Degeberga <i>Sven Lindeberg</i>	H 893 H 894	11/11-02 tom 23/1-03	94 91	Vard.rum, 1v Sovrum, 2v	93 ± 13
Byggnadstyp: 2-planshus utan källare			Årsmedelvärde: 90 ± 40 Bq/m ³		
Tidpunkt för ankomst och analys: 31/1-03 resp. 31/1-03					

Med hänsyn till årstidsvariationen mm gör jag följande bedömning:

- ☒ Radonhalten understiger 200 Bq/m³.
- ☐ Radonhalten understiger gränsvärdet 400 Bq/m³.
- ☐ Radonhalten är kring gränsvärdet 400 Bq/m³.
- ☐ Radonhalten överstiger gränsvärdet 400 Bq/m³.
- ☐ Radonhalten överstiger gränsvärdet för nybyggnad 200 Bq/m³.

Med hälsning

Gilbert Jönsson
Docent

Vid uträkningarna förutsätts att mätinstruktionen har följts. Vid uträkning av årsmedelvärdet förutsätts att klimatförhållanden mm i mätlokalen har varit normala. Mätningen är utförd enligt metodbeskrivning SSI i94-05, nr 2.