

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Stefan Sköld
 Bygggeramikrådets behörighetsnummer 29279732 Org.nummer 670612 3533
 Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LF
 Objekt Vilemölla
 Beställare Inger Holmqvist
 Nyproduktion Renovering
 Arbetsena utförda under tiden från 15 04 20 till 15 05 20

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

<input checked="" type="checkbox"/> Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Ardex</u>	Systembenämning <u>S1-K</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzone 1	Tillverkare/Leverantör <u>-11-</u>	Systembenämning <u>-11-</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzone 2	Tillverkare/Leverantör <u>-11-</u>	Systembenämning <u>-11-</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR


- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare

Stefan Sköld-11-Ort och datum 20/5-2015 Vilemölla Namnteckning Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till BeställareKopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag